

	Titolo	Codice		
IIS VIA TIBURTO 44	<b>REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO</b>	R.C.A.		
		Rev.	Data	Pagina
		0	23/11/2018	1 di 14

## Registro dei controlli antincendio

redatto ai sensi dell'Allegato VI del D.M. 10 marzo 1998,  
dell'art. 6, comma 2 del DPR 151/2011 e del D.M. 3 agosto 2015

### ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "VIA TIBURTO 44"

Sede di Liceo Classico "Amedeo di Savoia"

strada Rivellese, 30/A - 00019 Tivoli



I responsabili (incaricato e sostituto)  
del registro dei controlli antincendio


Nome e COGNOME

.....

Nome e COGNOME

.....

Documento approvato da:

il R.S.P.P. Ing. Marco MAGAZZENI	il R.L.S. Prof.ssa Innocenza BASSANI	il Medico Competente	il D.S. Prof. Nicola ARMIGNACCA
		/	

**MMG Formazione S.r.l.**

**Centro di Formazione Paritetico Territoriale**



- ✚ Corsi di Formazione e Aggiornamento Sicurezza sul lavoro
- ✚ Servizi di consulenza per la Sicurezza sul lavoro
- ✚ Assunzione incarico RSPP, Sicurezza Cantieri

Direttore del CFPT Ing. Marco MAGAZZENI  
Mobile 329.866.13.38 - Fax 0774.190.20.20  
[www.rlsicurezza.it](http://www.rlsicurezza.it) - [info@rlsicurezza.it](mailto:info@rlsicurezza.it)

	Titolo	Codice		
IIS VIA TIBURTO 44	REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO	R.C.A.		
		Rev.	Data	Pagina
		0	23/11/2018	2 di 14

### Elenco delle verifiche

Cadenza	Descrizione
mensile	Estintori portatili
mensile	Vie di esodo
mensile	Porte di emergenza
mensile	finestre
mensile	Lampade di emergenza
mensile	Segnaletica di sicurezza
mensile	Interruttori differenziali
mensile	Impianto di rivelazione automatica e segnalazione manuale dell'incendio
mensile	Impianto automatico di spegnimento antincendio
mensile	Naspi/idranti antincendio

#### NOTE:


- una copia dell'esito dei controlli da parte della Ditta di Manutenzione su estintori, naspi/idranti antincendio, porte di emergenza, lampade di emergenza e impianto di rivelazione e segnalazione manuale dell'incendio deve essere conservato nel presente registro.
- La Ditta di Manutenzione svolge le manutenzioni ogni sei mesi.


**MMG Formazione S.r.l.**

**Centro di Formazione Paritetico Territoriale**



 Corsi di Formazione e Aggiornamento Sicurezza sul lavoro

 Servizi di consulenza per la Sicurezza sul lavoro

 Assunzione incarico RSPP, Sicurezza Cantieri

Direttore del CFPT Ing. Marco MAGAZZENI

Mobile 329.866.13.38 - Fax 0774.190.20.20

[www.rlsicurezza.it](http://www.rlsicurezza.it) - [info@rlsicurezza.it](mailto:info@rlsicurezza.it)

	Titolo	Codice		
IIS VIA TIBURTO 44	<b>REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO</b>	R.C.A.		
		Rev.	Data	Pagina
		0	23/11/2018	3 di 14

### Modalità di compilazione del registro

#### Premessa

Nel registro devono essere annotati i controlli effettuati dal responsabile del registro dei controlli antincendio secondo gli intervalli indicati.

Al termine di ogni verifica deve essere apposta la data e la firma.

Le pagine possono essere opportunamente duplicate per continuare le registrazioni.

**Annotare sul registro qualsiasi tipo di anomalia e CHIAMARE SUBITO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Ing. Marco MAGAZZENI – 329.866.13.38)**

#### Estintori portatili

È necessario verificare quanto segue:

- *facile accessibilità all'estintore (assenza di ostacoli per il raggiungimento);*
- *pressione del recipiente con lettura del manometro, se presente (deve essere nel settore verde);*
- *stato della carica estinguente mediante capovolgimento (si deve sentire il leggero fruscio dello scorrimento della polvere all'interno del recipiente);*
- *presenza della spina di sicurezza;*
- *verifica del sigillo posto sulla spina di sicurezza;*
- *assenza di ostruzioni sull'ugello;*
- *assenza di segni di corrosione.*

Eventuali anomalie devono essere annotate nell'apposito spazio "Rilievi e note".

Al termine della verifica segnare la data e apporre la firma del verificatore.

#### Vie di esodo

Verificare che:

- *siano sgombre da ostacoli, mobilio e/o merce in deposito;*
- *siano segnalate con appositi cartelli ed illuminate con lampade di emergenza;*
- *nel caso sia necessario collocare attrezzature o mobilio (materiale non combustibile), verificare che non venga compromessa la larghezza minima delle vie di esodo pari a 1,2 m.*

Eventuali anomalie devono essere annotate nell'apposito spazio "Rilievi e note".

Al termine della verifica segnare la data e apporre la firma del verificatore.

#### Porte di emergenza

Verificare che:

- *siano sgombre da ostacoli, mobilio, merce in deposito, lucchetti, ecc.;*
- *i sistemi di apertura, maniglioni antipanico siano facilmente manovrabili e consentano la facile apertura delle porte;*
- *non presentino segni di usura e/o danneggiamento.*

Eventuali anomalie devono essere annotate nell'apposito spazio "Rilievi e note".

Al termine della verifica segnare la data e apporre la firma del verificatore.

#### Finestre

Verificare che:

- *siano sgombre da ostacoli, mobilio, merce in deposito, lucchetti, ecc.;*
- *i sistemi di apertura siano facilmente manovrabili e consentano la facile apertura delle ante;*
- *non presentino segni di usura e/o danneggiamento (in particolare controllare l'ancoraggio della finestra al sostegno e del sostegno alla struttura muraria, lo stato di conservazione dei vetri, ecc. );*

**MMG Formazione S.r.l.**

**Centro di Formazione Paritetico Territoriale**



✚ Corsi di Formazione e Aggiornamento Sicurezza sul lavoro

✚ Servizi di consulenza per la Sicurezza sul lavoro

✚ Assunzione incarico RSPP, Sicurezza Cantieri

Direttore del CFPT Ing. Marco MAGAZZENI

Mobile 329.866.13.38 - Fax 0774.190.20.20

www.rlsicurezza.it - info@rlsicurezza.it

	Titolo	Codice		
IIS VIA TIBURTO 44	<b>REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO</b>	R.C.A.		
		Rev.	Data	Pagina
		0	23/11/2018	4 di 14

- *siano ben ancorate alla struttura di sostegno.*

Eventuali anomalie devono essere annotate nell'apposito spazio "Rilievi e note".

Al termine della verifica segnare la data e apporre la firma del verificatore.

### **Lampade di emergenza**

Verificare:

- *il funzionamento delle lampade disinserendo la tensione di rete;*

Eventuali anomalie devono essere annotate nell'apposito spazio "Rilievi e note".

Al termine della verifica segnare la data e apporre la firma del verificatore.

### **Segnaletica di sicurezza**

Verificare che:

- *sia visibile, leggibile e non nascosta da mobili, materiali in deposito o imbrattamenti.*

Eventuali anomalie devono essere annotate nell'apposito spazio "Rilievi e note".

Al termine della verifica segnare la data e apporre la firma del verificatore.

### **Interruttori differenziali**

Bisogna eseguire le seguenti operazioni:

- *provare tutti gli interruttori automatici differenziali con l'apposito tasto TEST (tasto di prova) verificando che venga a mancare l'alimentazione elettrica della linea;*
- *riarmare tutti gli interruttori mediante apposita leva.*

Eventuali anomalie devono essere annotate nell'apposito spazio "Rilievi e note".

Al termine della verifica segnare la data e apporre la firma del verificatore.

### **Impianto di rivelazione automatica e segnalazione manuale di incendio**

Fare riportare l'esito degli interventi di manutenzione e controllo (periodicità: 2 volte all'anno con intervallo tra le 2 verifiche successive non inferiore a 5 mesi) da parte del personale qualificato della ditta di manutenzione sul presente registro (rife. UNI 9795).

### **Impianto automatico di spegnimento antincendio**

Fare riportare l'esito degli interventi di manutenzione e controllo (periodicità: 2 volte all'anno con intervallo tra le 2 verifiche successive non inferiore a 5 mesi) da parte del personale qualificato della ditta di manutenzione sul presente registro (rife. UNI EN 12845).

### **Naspi / Idranti antincendio**

È necessario verificare quanto segue:

- *facile accessibilità alla manichetta (assenza di ostacoli per il raggiungimento);*
- *assenza di danneggiamenti sulla manichetta, bocchette, lancia e valvole;*
- *assenza di danneggiamenti sullo sportello dell'involucro.*

Eventuali anomalie devono essere annotate nell'apposito spazio "Rilievi e note".


Al termine della verifica segnare la data e apporre la firma del verificatore.


**MMG Formazione S.r.l.**

**Centro di Formazione Paritetico Territoriale**



 Corsi di Formazione e Aggiornamento Sicurezza sul lavoro

 Servizi di consulenza per la Sicurezza sul lavoro

 Assunzione incarico RSPP, Sicurezza Cantieri

Direttore del CFPT Ing. Marco MAGAZZENI

Mobile 329.866.13.38 - Fax 0774.190.20.20

[www.rlsicurezza.it](http://www.rlsicurezza.it) - [info@rlsicurezza.it](mailto:info@rlsicurezza.it)

	Titolo	Codice		
IIS VIA TIBURTO 44	REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO	R.C.A.		
		Rev.	Data	Pagina
		0	23/11/2018	5 di 14

## CONTROLLI E VERIFICHE

Sistema antincendio: **ESTINTORI PORTATILI**

DATA VERIFICA	RILIEVI e NOTE	FIRMA
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	

**MMG Formazione S.r.l.**

**Centro di Formazione Paritetico Territoriale**



- ✚ Corsi di Formazione e Aggiornamento Sicurezza sul lavoro
- ✚ Servizi di consulenza per la Sicurezza sul lavoro
- ✚ Assunzione incarico RSPP, Sicurezza Cantieri

Direttore del CFPT Ing. Marco MAGAZZENI  
Mobile 329.866.13.38 - Fax 0774.190.20.20  
www.rlsicurezza.it - info@rlsicurezza.it

	Titolo	Codice		
IIS VIA TIBURTO 44	REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO	R.C.A.		
		Rev.	Data	Pagina
		0	23/11/2018	6 di 14

Sistema antincendio: **VIE DI ESODO**

DATA VERIFICA	RILIEVI e NOTE	FIRMA
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	

**MMG Formazione S.r.l.**

**Centro di Formazione Paritetico Territoriale**



✚ Corsi di Formazione e Aggiornamento Sicurezza sul lavoro

✚ Servizi di consulenza per la Sicurezza sul lavoro

✚ Assunzione incarico RSPP, Sicurezza Cantieri

Direttore del CFPT Ing. Marco MAGAZZENI

Mobile 329.866.13.38 - Fax 0774.190.20.20

[www.rlsicurezza.it](http://www.rlsicurezza.it) - [info@rlsicurezza.it](mailto:info@rlsicurezza.it)

	Titolo	Codice		
IIS VIA TIBURTO 44	REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO	R.C.A.		
		Rev.	Data	Pagina
		0	23/11/2018	7 di 14

Sistema antincendio: **PORTE DI EMERGENZA**

DATA VERIFICA	RILIEVI e NOTE	FIRMA
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	

**MMG Formazione S.r.l.**

**Centro di Formazione Paritetico Territoriale**



✚ Corsi di Formazione e Aggiornamento Sicurezza sul lavoro

✚ Servizi di consulenza per la Sicurezza sul lavoro

✚ Assunzione incarico RSPP, Sicurezza Cantieri

Direttore del CFPT Ing. Marco MAGAZZENI

Mobile 329.866.13.38 - Fax 0774.190.20.20

[www.rlsicurezza.it](http://www.rlsicurezza.it) - [info@rlsicurezza.it](mailto:info@rlsicurezza.it)

	Titolo	Codice		
IIS VIA TIBURTO 44	REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO	R.C.A.		
		Rev.	Data	Pagina
		0	23/11/2018	8 di 14

## **FINESTRE**

<b>DATA VERIFICA</b>	<b>RILIEVI e NOTE</b>	<b>FIRMA</b>
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	

**MMG Formazione S.r.l.**

**Centro di Formazione Paritetico Territoriale**



✚ Corsi di Formazione e Aggiornamento Sicurezza sul lavoro

✚ Servizi di consulenza per la Sicurezza sul lavoro

✚ Assunzione incarico RSPP, Sicurezza Cantieri

Direttore del CFPT Ing. Marco MAGAZZENI

Mobile 329.866.13.38 - Fax 0774.190.20.20

[www.rlsicurezza.it](http://www.rlsicurezza.it) - [info@rlsicurezza.it](mailto:info@rlsicurezza.it)



	Titolo	Codice		
IIS VIA TIBURTO 44	REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO	R.C.A.		
		Rev.	Data	Pagina
		0	23/11/2018	9 di 14

Sistema antincendio: **LAMPADE DI EMERGENZA**

DATA VERIFICA	RILIEVI e NOTE	FIRMA
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	

**MMG Formazione S.r.l.**

**Centro di Formazione Paritetico Territoriale**



✚ Corsi di Formazione e Aggiornamento Sicurezza sul lavoro

✚ Servizi di consulenza per la Sicurezza sul lavoro

✚ Assunzione incarico RSPP, Sicurezza Cantieri

Direttore del CFPT Ing. Marco MAGAZZENI

Mobile 329.866.13.38 - Fax 0774.190.20.20

[www.rlsicurezza.it](http://www.rlsicurezza.it) - [info@rlsicurezza.it](mailto:info@rlsicurezza.it)

	Titolo	Codice		
IIS VIA TIBURTO 44	REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO	R.C.A.		
		Rev.	Data	Pagina
		0	23/11/2018	10 di 14

Sistema antincendio: **SEGNALETICA DI SICUREZZA**

DATA VERIFICA	RILIEVI e NOTE	FIRMA
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	

**MMG Formazione S.r.l.**

**Centro di Formazione Paritetico Territoriale**



✚ Corsi di Formazione e Aggiornamento Sicurezza sul lavoro

✚ Servizi di consulenza per la Sicurezza sul lavoro

✚ Assunzione incarico RSPP, Sicurezza Cantieri

Direttore del CFPT Ing. Marco MAGAZZENI

Mobile 329.866.13.38 - Fax 0774.190.20.20

[www.rlsicurezza.it](http://www.rlsicurezza.it) - [info@rlsicurezza.it](mailto:info@rlsicurezza.it)

	Titolo	Codice		
IIS VIA TIBURTO 44	REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO	R.C.A.		
		Rev.	Data	Pagina
		0	23/11/2018	11 di 14




Sistema antincendio: **INTERRUTTORI DIFFERENZIALI**

DATA VERIFICA	RILIEVI e NOTE	FIRMA
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	
	..... .....	

**MMG Formazione S.r.l.**

**Centro di Formazione Paritetico Territoriale**



-  Corsi di Formazione e Aggiornamento Sicurezza sul lavoro
-  Servizi di consulenza per la Sicurezza sul lavoro
-  Assunzione incarico RSPP, Sicurezza Cantieri

Direttore del CFPT Ing. Marco MAGAZZENI  
Mobile 329.866.13.38 - Fax 0774.190.20.20  
[www.rlsicurezza.it](http://www.rlsicurezza.it) - [info@rlsicurezza.it](mailto:info@rlsicurezza.it)

	Titolo	Codice		
IIS VIA TIBURTO 44	REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO	R.C.A.		
		Rev.	Data	Pagina
		0	23/11/2018	12 di 14

Sistema antincendio: ***Impianto di rivelazione automatica e segnalazione manuale dell'incendio***

DATA VERIFICA	RILIEVI e NOTE	FIRMA
	..... ..... .....	
	..... ..... .....	
	..... ..... .....	
	..... ..... .....	

**MMG Formazione S.r.l.**

**Centro di Formazione Paritetico Territoriale**



✚ Corsi di Formazione e Aggiornamento Sicurezza sul lavoro

✚ Servizi di consulenza per la Sicurezza sul lavoro

✚ Assunzione incarico RSPP, Sicurezza Cantieri

Direttore del CFPT Ing. Marco MAGAZZENI

Mobile 329.866.13.38 - Fax 0774.190.20.20

[www.rlsicurezza.it](http://www.rlsicurezza.it) - [info@rlsicurezza.it](mailto:info@rlsicurezza.it)

	Titolo	Codice		
IIS VIA TIBURTO 44	REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO	R.C.A.		
		Rev.	Data	Pagina
		0	23/11/2018	13 di 14

Sistema antincendio: ***Impianto automatico di spegnimento d'incendio***

DATA VERIFICA	RILIEVI e NOTE	FIRMA
	..... ..... .....	
	..... ..... .....	
	..... ..... .....	
	..... ..... .....	
	..... ..... .....	

**MMG Formazione S.r.l.**

**Centro di Formazione Paritetico Territoriale**



✚ Corsi di Formazione e Aggiornamento Sicurezza sul lavoro

✚ Servizi di consulenza per la Sicurezza sul lavoro

✚ Assunzione incarico RSPP, Sicurezza Cantieri

Direttore del CFPT Ing. Marco MAGAZZENI

Mobile 329.866.13.38 - Fax 0774.190.20.20

[www.rlsicurezza.it](http://www.rlsicurezza.it) - [info@rlsicurezza.it](mailto:info@rlsicurezza.it)

	Titolo	Codice		
IIS VIA TIBURTO 44	REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO	R.C.A.		
		Rev.	Data	Pagina
		0	23/11/2018	14 di 14

Sistema antincendio: **NASPI / IDRANTI ANTINCENDIO**

DATA VERIFICA	RILIEVI e NOTE	FIRMA
	..... ..... .....	
	..... ..... .....	
	..... ..... .....	
	..... ..... .....	
	..... ..... .....	

**MMG Formazione S.r.l.**

**Centro di Formazione Paritetico Territoriale**



✚ Corsi di Formazione e Aggiornamento Sicurezza sul lavoro

✚ Servizi di consulenza per la Sicurezza sul lavoro

✚ Assunzione incarico RSPP, Sicurezza Cantieri

Direttore del CFPT Ing. Marco MAGAZZENI

Mobile 329.866.13.38 - Fax 0774.190.20.20

[www.rlsicurezza.it](http://www.rlsicurezza.it) - [info@rlsicurezza.it](mailto:info@rlsicurezza.it)